

Németh Gábor úr
tervező
FŐMTERV MT Zrt.
1027 Budapest
Lövőház u. 37.

Beruházási osztály
Iktatószám nálunk: GH122-37355-1/2023
Ügyintéző: Tóth Péter
Tel: +3620/778-0250
Mail: toth.peter@mvm.hu
Budapest, 2023. 05.10.

Tárgy: Aranyhegyi-patak árvédelmi létesítményei. Gázvezeték kiváltások és védelembe helyezés.
Közműáthelyezési nyilatkozat.

Tisztelt Tervező Úr!

Önök azzal a kéréssel keresték meg társaságunkat, hogy tárgyi projekt keretében a tervezési területen üzemelő gázelosztó vezetékeink áthelyezését, illetve védelembe helyezését kérik a Beruházó Főpolgármesteri Hivatal megbízásából.

Tárgyi beruházásnál az Aranyhegyi-patak tervezett árvédelmi létesítményeinek építése indokolja az üzemelő nagyközépnnyomású gázelosztó vezetékek (csőhíd áttervezése, vezetékkiváltás, védőcső elhelyezés, védelembe helyezés) kiváltását, megerősítését. A gázelosztó vezetékek a jelenlegivel azonos műszaki paraméterek megtartása mellett helyezhetők át illetve helyezhetők védelembe. Az alább felsorolt munkálatok közmű áthelyezés keretében történő megvalósításához Társaságunk hozzájárulását adja a Beruházó költségviselése mellett.

Helyszín: Bp. III. ker. Aranyhegyi-patak (Kunigunda útja és Nánási út között)

Tervezett munkák:

1. **DN 300 acél nagyközépnnyomású gázvezeték (csőhíd) keresztezés (kiváltás) az Aranyhegyi patak 1+460,5 km szelvényében**

Nyomásfokozat: nagyközépnnyomás

Épül: DN 300 acél gázelosztó vezetékek csőhídon, ill. földbefektetett szakaszon: 36 fm, alátámasztó oszlopokkal, csőtámasszal

Megszüntetésre kerül: DN 300 acél gázelosztó vezetékek csőhídon, ill. földbefektetett szakaszon: 32 fm,

Építési technológia: csőhíd, ill. nyílt árkos

Korrózióvédelem: szükséges

2. **DN 300 acél nagyközépnnyomású gázvezeték keresztezés az Aranyhegyi patak 1+086,5, az 1+181,6 és az 1+195,5 km szelvényében**

Nyomásfokozat: nagyközépnnyomás

Épül: A tervezett árvédelmi vb. falat keresztezve 2 helyen 2x2,0 fm hosszban a DN 300 acélcsőre műgyanta kötőanyaggal gyártott fólia szigetelés készül (1+181,6 és 1+195,5 patakszelvény).

Az 1+086,3 patakszelvényben az épülő kulisszanyílás miatt a meglévő DN 300 acél 6 baros csőre a kulisszanyílás alaptestének hosszában, ill. attól 1,0-1,0 m-re DN 500 méretű védőcső elhelyezése szükséges. A csőre ebben az esetben is műgyanta kötőanyaggal gyártott fóliaszigetelés kerül.

Építési technológia: nyílt árkos

Korrózióvédelem: nem szükséges

3. **Gázvezeték kiváltás az Aranyhegyi patak 0+537 km szelvényében**

Nyomásfokozat: nagyközépnnyomás

Épül: DN 100 acél védőcső 1,6 fm, (gáztömör lezárással, szaglőcsővel a védőfal keresztezéséhez, haszoncső: DN 50).

Megszüntetésre kerül: 6,0 fm DN 50 gázelosztó vezetékek

Építési technológia: nyílt árkos

Korrózióvédelem: nem szükséges

A tervezett gázelosztó vezetékek megépítése a **Beruházó** és az **MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft.** között megkötésre kerülő **Együttműködési megállapodás** aláírását követően lehetséges.

A vezetéképítés teljeskörű lebonyolítása a Beruházó feladata.

Társaságunknál **gázelosztóvezeték tervezést** kizárólag a Bányafelügyelet kiszervezési hozzájárulásával rendelkező tervező végezhet. Kérjük a kiviteli tervek elkészíttetését és engedélyeztetését. A kiviteli és felhagyási tervek tartalmi és formai követelményeit az 12/2022 SZTFH (I.28.) rendelet tartalmazza. A kiviteli terv részét kell képezze – amennyiben magánterületet érint a beruházás - az előzetes vezetékjogi és a Bt. 38/D. § szerinti használati jogi dokumentáció, illetve a földhivatali beadást igazoló irat. Ezzel kapcsolatban a hálózati osztály előzetes megkeresése szükséges. A vezetékjog és a használati jog bejegyeztetése a Beruházó feladata.

Tájékoztatom, hogy az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. működési területén **gázelosztó vezetékek építést** kizárólag társaságunknál nyilvántartott, minősített kivitelező végezhet.

A vezetékek építésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése és a lebonyolítás miatt az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. ismételt megkeresése szükséges.

Saját forrásból fenti helyszínen társaságunk nem tervez fejlesztést.

Nyilatkozatunk egy évig érvényes.

Tisztelettel


MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
Beruházási Osztály
2.
Fekete György

Központi beruházási szakterületvezető