



1000267095174

ikt. szám: FPH070 /310 - 5 /2024

[REDACTED]

[REDACTED]

Tisztelt [REDACTED]

Hivatalomba 2024. július 30-án beérkezett közérdekű adatigénylésére válaszul az alábbi tájékoztatást adom:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (3) bekezdése alapján „Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat.” Erre tekintettel csatolva küldöm önnek a H.3814-2/1978. számú vízjogi üzemeltetési engedély másolati példányát.

Az Infotv. 26. § (1) bekezdése alapján továbbá „Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse”. Ezek alapján a megkeresésében foglalt további adatigénye kapcsán a vízikönyvi nyilvántartást vezető vízügyi igazgatási szervhez (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 1081 Budapest, Dologház u. 1.) fordulhat.

Az Infotv. 30. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatom az igénylésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről: a 31. § (5) bekezdés szerint illetékes bírósághoz fordulhat, illetve jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.) bejelentéssel élhet.

Budapest, 2024. augusztus

2024 AUG 14.



Tisztelettel:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

1. melléklet: H.3814-2_1978. sz. Buda-Észak árvédelmi szakasz vízjogi engedélye

Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság
mint I. foku vízügyi hatóság
Budapest, VIII. Rákóczi ut 41. szám
Telefon: 131-690

Tárgy: Buda-Észak ár-
védelmi szakasz vízjogi
engedélye.

Szám: H.3814-2/1978.

Vksz.: D.2/1/279. (180)

Nysz.: -

Előadó: [REDACTED]

H A T Á R O Z A T

1978 OKT 4

- 1./ Bp. Fővárosi Tanács VB. Közmű- és Mélyépítési Fő-
igazgatósága kérelmezőnek /cim: Bp. V., Városház
u. 9-11./

v i z j o g i e n g e d é l y t
adok a 2. pontban felsorolt vizilétesítmények
üzemeltetésére.

- 2./ Elvégzett vízimunkálatok, megépített vizilétesít-
mények:

Buda-Észak I. árvízvédelmi szakasz elhelyezkedése:

0+020 szelv. kezdődik a Barát patak jobb partján,
Budapest és Budakalász határán, végződik a 7+200
töltés szelvényénél a Bogdáni utnál. Itt csatlako-
zik a II. árvédelmi szakaszhoz.

0+000-0+719 t. szelv. között föld töltés	
0+719-1+517	- " - betonfal /kerítés/
1+517-3+522	- " - földtöltés
3+522-4+880	- " - földtöltés
4+880-5+073	- " - MÁV töltés
5+073-6+800	- " - téglafal /Gázgyár területén/
6+800-7+200	- " - magaspart

A védelmi szakaszhoz tartozik még:

Barát patak jobbparti árvízvédelmi töltés
1.070 fm hosszú
Aranyhegyi patak jobbparti árv. töltés
1.770 fm hosszú
/MAV tölt./

Aranyhegyi patak balparti árv. töltés

Óbudai szigetet védő 1.800 fm hosszú
2.900 fm hosszú árv.vonal

Védelmi szakasz hossza összesen 14.740 fm

Műtárgyak:

II/1. jelű téglagyári árok zsilipje:

Rendeltetése: Csapadékvíz bevezetés a Barát patakba.

Mérete és anyaga: 80/110 vasbeton.

Elzárószerkezet: Mentett és vizoldalon dupla elzárási lehetőség. Vastábla, fogaslétrás felhúzó szerkezettel, kétsoros betétpallós elzárás.

Szelv.szám: Barát patak jobbparti töltés 0+617 szelv.

Küszöbszint: 102,70 m A.f.

Magas dunai vizállás esetén szivattyúzás szükséges.

I/3. jelű Barát pataki zsilip:

Rendeltetése: Magas dunai vizállás esetén a visszaduzzasztás megakadályozása.

Anyaga: 4 m nyílásszélességű vasbeton gyaloghíd.

Elzárószerkezet: kétsoros betétpallós elzárás.

Szelv.szám: Barát pataki jobb parti töltés 0+000 szelv. Barát patak 0+360 szelv.

Küszöbszint: 101,12 m A.f.

I/7. jelű Csillaghegyi árok torkolati zsilipje

Rendeltetése: Csapadék és belviz bevezetés.

Mérete és anyaga: 100 Ø beton

Elzáró szerkezet: acéltábla, fogaslétrás felhúzó szerkezet.

Szelv.szám: o+977 töltés szelv.

Küszöbszint: 99,97 m A.f.

Magas dunai vízállás esetén szivattyus átemelés.
Szivattyúházba beépített 1 db 6"-os csatlakozású
elektromos szivattyúval átemelendő vízmennyiség
40 l/sec.

I/100 jelű Rozgonyi Piroska utca kiömlő

Rendeltetése: Egyesített rendszerű csapadék bevezetés.

Anyaga: Kiömlő beton és acélcső. 40 Ø

Elzáró szerkezet: Nánási ut és Rozgonyi u. sarkán
acéltábla, fogaslétrás felhúzó szerkezettel.
Nánási u. és Kalászi u. sarkán tolózár. 300 Ø.

Szelv.szám: 3+926 töltés szelv.

Küszöbszint: 98,33 m A.f.

Nánási uton zsilipaknában MOBA állomás 1 db CP.3200
típusú szivattyú.

Ezen kívül mobil szivattyú beállítására is lehetőség
van. Átemelendő vízmennyiség 120 l/sec.

I/117. jelű BM üdülő /Nánási u./ csapadékvíz kiömlő

Rendeltetése: BM üdülő csapadékvíz és fürdőmedence
víz elvezetés. /Aranyhegyi árok/

Anyaga: Betoncső 80 Ø

Elzáró szerkezet: acéltábla, fogaslétrás felhúzó
szerkezettel, kétsoros betétpallós elzárással.

Szelv.szám: 4+779 töltés szelv.

Küszöbszint: 100,84 m A.f.

Mobil szivattyúzási lehetőséggel, 4"-os csatlako-
zással. Átemelendő vízmennyiség: 30 l/sec.

I/120 jelű, Lőpormalomi árok torkolati zsilip.

Rendeltetése: Belviz levezetés

Anyaga és mérete: Beton 60 Ø

Elzáró szerkezet: Acéltábla, fogaslétrás felhúzó-szerkezettel.

Szelv.szám: Aranyhegyi patak bal parti töltés o+688 szelv.

Küszöbszint: 101,58 m A.f.

Mobil szivattyuzási lehetőséggel, 4"-os csatlakozással. Átemelendő vízmennyiség: 30 l/sec.

I/125 jelű Zsófia u. /Schäffer zsilip/

Rendeltetése: Csapadék és belviz levezetés.

Anyaga és mérete: Beton 80 Ø

Elzáró szerkezet: acéltábla, fogaslétrás felhúzó szerkezettel.

Szelv.szám: Aranyhegyi patak bal parti árv. szakasz 0+919 szelv.

Küszöbszint: 101,66 m A.f.

Elektromos szivattyuzási lehetőséggel 6"-os csatlakozással. Átemelő vízmennyiség: 40 l/sec.

I/126 jelű Péterhegyi árok torkolati zsilip

Rendeltetése: Csapadék és belviz levezetés.

Mérete és anyaga: beton 80 Ø

Elzárószerkezet: Acéltábla, fogaslétrás felhúzó szerkezettel.

Szelv.szám: Aranyhegyi patak bal parti védvonal 1+272 szelv.

Küszöbszint: 102,18 m A.f.

I/142 jelű Benedek Elek utca csapadékvíz kiömlő

Rendeltetése: Egyesített rendszerű csatorna kiömlő

Anyaga és mérete: beton 60/90 tojás szelvény.

Elzárószerkezet: acéltábla fogaslétrás felhuzó szerkezettel.

Szelv.szám: 6+570 töltés szelv.

Küszöbszint: 99,17 m A.f.

Szivattyuzási lehetőség: MOBA állomás 1 db CP 3200 tip. szivattyúval.

Ezen kívül mobil sziv. beállítása is lehetséges.
Atemelendő vízmennyiség: 120 l/sec.

I/143 jelű Mozaik utcai kiömlő és átemelő telep

Rendeltetése: Egyesített rendszerű csapadékvíz levezetés.

Anyaga és mérete: beton 180 Ø

Elzárószerkezet: 2 db acéltábla, fogaslétrás felhuzószerkezettel, két-két soros betétpallós elzárással

Szelv.szám: 6+770 töltés szelv.

Küszöbszint: 97,62 m A.f.

Átemelés: átemelőtelep 2 db AGROFIL 500-E típusu Ganz Mávag szivattyúval.

$Q = 550 \text{ l/sec/db}$ $H = 5,5 \text{ m}$

3./ Engedélyes jogosult: jelen vízjogi létesítési engedély alapján a 2./ pont szerinti létesítmények üzemeltetésére, valamint az ehhez szükséges fenntartási munkák elvégzésére.

4./ Engedélyes köteles:

4,1 az engedélyt és mellékleteit állandóan az árvédelmi szakasznál őrizni és azt az ellenőrzésre jogosított szervek felhívására bemutatni,

- 4,2 az ellenőrzésre jogosított szervek Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság által történő ellenőrzés előfeltételeit biztosítani és az ellenőrzés lebonyolításában közreműködni,
- 4,3 az engedélyes személyében tervezett változást a létesítmények átadásától számított 8 napon belül a Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnak bejelenteni,
- 4,4 az engedélyes személyében tervezett változás esetén az engedélyt a létesítmények átadásakor a jogutódnak díjmentesen átadni,
- 4,5 tudomásul venni, hogy a jelen vízjogi engedély nem mentesít az egyéb hatósági engedélyek /hozzájárulások/beszerzésének kötelezettsége alól,
- 4,6 az engedélyezett létesítményt jókarban tartani, az engedélyezettől eltérő fenntartást, illetve a felújítást - amennyiben az nyomvonalváltozást vagy kapacitásbővülést eredményez - a munkálatok megkezdése előtt 2 példány tervdokumentációval bejelenteni és a kiadott engedély módosítását kérni.
- 5./ Ezen engedély visszavonásig érvényes.
A vízügyi hatóság az engedélyt népgazdasági érdekből vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti vagy visszavonhatja.
- 6./ Az engedélyes illetékmentes.
- 7./ Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Hivatalhoz címzett, a Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnál 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.
- 8./ Utasítom a vizikönyv vezetőjét, hogy az engedély adatait a D.2/1 vizikönyv 279. szám alatt vezesse be.
- 9./ Határozatom alapját képező tervmellékletek:
- 1 db műszaki leírás
 - 5 db helyszínrajz
 - 4 db hossz-szelvény
 - 1 db kereszt-szelvény
 - 1 db műtárgy- és részletterv /zsilip könyv/
 - 2 db egyéb

I N D O K O L Á S

A Főv. Tanács VB. Közmű- és Mélyépítési Főigazgatósága engedélyes a Buda-Észak árvédelmi szakaszra vízjogi engedélyt kért. A kérelemből és mellékleteiből megállapítottam, hogy a megépített vizilétesítmények és az elvégzett vizimunkák az 1964. évi IV. tv. előírásainak megfelelnek,

Szakvéleményt adó szerv neve	Szakvélemény	
	kelte	saját száma
VIZIG	1978.VI.22.	915/1978. ÁFO

Előbbi szerv kikötéseit az engedélyben előírtam.

Engedélyezett árvédelmi szakasz jellemzői:

A fővédvonalra előírt mértékadó árvízszint +1,33 m-es biztonság 5,100 fm-en nincs meg, 5-60 cm hiányok is vannak.

A 0+788-4+755 szelv. között /Vöröshadsereg u. - Nánási u., 64 helyen megszakad az árvízvédelmi töltés, kapubejárók, utcák miatt. Ezek lezárása árvízvédekezéskor szükség szerint bányából szállított földdel történik.

A védvonalon esetleges mértékadó árvízszint körüli vizállás esetén a védekezés komoly erőfeszítéseket követel.

Jelenleg folyamatban van a Barát-patak és a Munkácsi u. között a Duna parton új árvízvédelmi töltés építése.

Tervezés alatt áll a Munkácsi u. és Aranyhegyi patak közötti szakaszon szintén a Duna parton létesítendő árvízvédelmi töltés. Ezen létesítmények megvalósulása teljes mértékben megváltoztatja ezen terület árvízvédelmét.

Ármentesítésre kerül a jelenleg bevédetlen üdülőtérület, békásmegyeri lakótelep is nagyobb biztonsággal fog rendelkezni.

A fenti új árvízvédelmi töltés elkészültekor jelen engedély alapjául szolgáló tervet át kell dolgozni a megváltozott körülményeket figyelembevéve.

Addig is ezen védelmi szakasz karbantartására és biztonságának megtartására nagyobb gondot kell fordítani.


A vizilétesítmény üzemeltetését az előbbi tv.29. §-a alapján engedélyeztem.

A határozatot kapják:

- 1./ Fővárosi Tanács VB. Közmű- és Mélyépítési Főigazgatóság, 1840. Bp. Városház u. 9-11.
- 2./ VIZIG Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály, Bp.
- 3./ VIZIG I. Szakaszmérnökség, Bp.XXI.,Kvassay zsilip
- 4./ VIZIG IV. Szakaszmérnökség, Bp.XIII.,Váci ut 208.
- 5./ VIZIG Vízgazdálkodás- fejlesztési Osztály, Bp.
- 6./ VIZIG Vízikönyv vezetője, Budapest.

Budapest, 1978. szeptember 27.


osztályvezető



A kiadmány kitételei:


ir. társaság

SZÁM: 335.010/78.

ELŐADÓ: [REDACTED]

TAN/BESZÉLŐ: 174-990

502

BUDAPESTI FŐV. TANÁCSA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGAINAK

Közmű- és Művépítési

1840 BUDAPEST, V., VÁROSHÁZ U. 9-11.

KÖZMŰ-
FŐIGAZGATÓSÁGA

CIMZETT:

Főv. Közterület-fenntartó Vállalat

Budapest

Vélekedésben hivatkozott
ügyiratszámunkra

Szíves tudomásukra hozzuk, hogy a KÖVIZIG a másolatban mel-
lékelte vizjogi engedélyt adta ki.

TÁRGY:

Buda-Észak árviz-
védelmi szakasz
vizjogi engedélye

Mell.: 1. db.

22.05/78

1978. X. 18.

Budapest, 1978. október 10.

3984/EGY/78/592

osztályvezető

Értékelés: 15-16570.04/78.3...

8.25